


428



Enying Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-477

Ügyiratszám: 01/ 4126-2 /2012

Ügyintéző: Hiri Noémi műszaki ügyintéző

Tel: 22/572-645

Tárgy: Tájékoztatás

ÖZV. SIMON ISTVÁNNÉ
8130 ENYING
HUNYADI U. 9.

Tisztelt Özv. Simon Istvánné Asszony!

A 2012. július 11. napján kelt bejelentésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy hivatalom és a város gondnokság munkatársai megtekintették a Hunyadi János utca alsó és felső útja között húzódó meredek földpartot. A szemle alapján a bejelentésében leírt traktor és tehergépkocsi oldal eltávolítása nem okozott a partfal állagában romlást, vagy fokozott eróziót.

A földpart megerősítésére Enying Város Önkormányzata éveken ezelőtt engedélyezési tervet készítettett, azonban az engedélyes tervek megvalósítása sajnálatos módon, a szükséges pénzügyi forrás hiányában elmaradt, 2007-ben pedig az engedély is érvényét veszítette.

Természetesen bejelentéséről és az előzményekről Enying Város Önkormányzatának illetékes bizottságát is tájékoztatni fogom és az esetleges fejleményekről értesítem Önt.

Enying, 2012. augusztus 4.

Tisztelettel:


Pődör Gyula
polgármester



Ügyintézői telefon: 22/572-645; 20/421-6735

e-mail: muaszaki.pmhiv@enyiing.eu; fax: 22/572-649

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8⁰⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰, csütörtök 8⁰⁰-12⁰⁰

LEJTŐSTABILIZÁCIÓ TÁMFALÉPÍTÉSSEL

Az enyingi Hunyadi János utca alsó és felső úja között húzódó meredek földpartban eróziós károsodások keletkeztek. A földpartot borító dús növényzet ellenére az erózió hatására földlevalások, talajrepedések keletkeztek. A kialakult terep, a vízelvezető árkok és a murvás út magasságai nem biztosítják a csapadék gyors elvezetését, pangó víz keletkezik. A további várható eróziós károsodások a földpart megcsúszásához, leszakadásához vezethetnek, ami veszélyezteti a felső út melletti lakóházak biztonságát, állékonyosságát.

A nagyobb károk megelőzése érdekében az önkormányzat súlytámfal megépítését határozat el és tervezési megbízást adott a CAD – BER Kft – nek. Az elkészült terv beton súlytámfal, burkolt talp-, oldal- és övárkok, valamint folyókák megépítését írja elő. Az engedélyezési terv árazatlan tervezői költségvetési kiírást tartalmaz, a kapcsolódó építési engedély 2007. július 22-ig érvényes.

A Török Bálint utca és az Ady Endre utca között húzódó partfal talajmechanikai problémái:

A területen összegyűlő csapadékvíz a magaspárt tövében húzódó árokmaradványban folyik le. Ezek a vizek eddig nem okoztak állékonyági problémát. Az egyedüli gond az Ady E. utca felől érkező víz okozta kimosás, ami már határozottan látszik a részűn. Az önkormányzat megbízásából 2000 – ben készült talajmechanikai szakvélemény szerint a részű állékonyága jó, a felületi erózió ellen sűrű ajnővényzet védi, mégis ajánlatos lenne valamilyen megtámasztó – szerkezet (súlytámfal, szögtámfal, gabionfal) megépítése. Ezt támasztja alá a talaj szerkezetében nagy mennyiségben előforduló lösz kedvezőtlen tulajdonsága is. A lösz éles szemcséi jól kapaszkodnak egymásba, mint partfal akár több 10 méteres függőleges magasságban is megáll. Genetikájából adódóan laza, kohézió nélküli szerkezettel bír, a felszíni erózióval szemben gyakorlatilag semmiféle ellenállást nem tanúsít. A lösz vázszerkezete a víz hatására hirtelen összeomlik, térfogatának akár ötödrészevel is megroskad, ami a rajta lévő épületek, létesítmények teljes tönkremenetelével jár.

A fent leírtak tanulságait figyelembe véve idővel célszerű lenne e partfal stabilizációjáról, valamint környezetének víztelenítéséről is gondoskodni. E megoldás nem csupán állékonyági, hanem városképi szempontból is mindenképpen előnyös lenne.

- felülvizsgálat:
Statisztikai vizsgálat 2007
idei felmérés 2004-2007 között
szükséges-e?

2020-2021 közötti
2004-2007 közötti felmérés



**ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZABÁLYSÉRTÉSI HATÓSÁGA**

8130 Enying, Kossuth u. 26.
Tel./Fax: 22/372-002

Szám: 01/~~482-51-66~~/2012

Jegyzőkönyv

Készült: Polgármesteri Hivatal Enying, Kossuth u. 26., 2. irodájában
2012. július 11. napján

Jelen vannak: özv. Simon Istvánné (Hercegszántó, 1946.01.15. an: Alföldi Teréz) Enying,
Hunyadi u. 9. sz. alatti lakos, mint bejelentő
Hercezeg Emília ügyintéző

Tárgy: bejelentés közterület rongálás miatt

A mai napon Simon Istvánné megjelent a hivatalban és az alábbiakat adta elő:

A lakóhelye előtti partoldalt több éve egy öreg traktor és egy másik gépkocsi oldalával erősítették meg, hogy ne omoljon le. A tavalyi évben jelezte levélben, hogy az egyik „támaszt” kiszedték vélhetően Hegedűs Péter Enying, Petőfi s. u. 37. szám alatti lakos. A múlt héten ismét kivették egy támaszt amivel még inkább veszélybe sodorták a partoldalt, hiszen támasz nem maradt már benne.
A bejelentő kéri, hogy a Polgármesteri Hivatal vizsgálja ki az ügyét, mert a Hunyadi utcában lakók félnek attól, hogy a támasz nélkül maradt partoldal ledőlhet és ezzel együtt a házaik is veszélybe kerülnek.

Az így veszélybe sodort épületek a Hunyadi utca 1370, 1366 és a 1365 és 1369 hrsz-ú ingatlanok.

Kmf.

Simon István
Simon Istvánné
bejelentő

20/482-51-66

Hercezeg Emília
Hercezeg Emília
igazgatási ügyintéző







